

☒ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tél.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81

Code PC Res: ☒

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>Pw 2080228 ANT</u>
Naam, Voornaam: <u>D. E. T.</u>	Lid nr: Ontvangstbewijs nr: <u>228</u>
BTW nr:	Installatie: Naam: <u>RAES LEO</u>
of identiteitskaartnr:	Adres: <u>SCHAPENDREEF 16</u>
Stroomleverancier:	<u>2950 KAPELLEN</u>
.....	Datum onderzoek: <u>27.06.03</u>
.....	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam: <u>Leo</u>
Wijze van meting: ☒ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Adres: <u>Leo</u>
.....	Aanvrager: <u>Leo</u>

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke	
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier	
Installatie ontworpen voor een spanning van <u>230</u> V, AC, Bescherming aansluiting: <u>40</u> A Type: <u>AUTOMAAT</u>	
Omschrijving aansluiting:	Kabeltype: Doorsnede: mm ²
Voeding hoofdbord: <u>2</u> x <u>10</u> mm ² Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>27</u>	
Type aardelektrode: <u>2us</u> Spreidingsweerstand: <u>4</u> Ohms Algemeen isolatieniveau: <u>10</u> M Ohms	

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>De heer</u>	<u>De heer</u>
<u>De heer</u>	<u>De heer</u>
<u>De heer</u>	<u>De heer</u>

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

<u>De heer</u>	<u>De heer</u>
<u>De heer</u>	<u>De heer</u>
<u>De heer</u>	<u>De heer</u>

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 27.06.28 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - NIE - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

<u>De heer</u>	<u>De heer</u>
<u>De heer</u>	<u>De heer</u>
<u>De heer</u>	<u>De heer</u>

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

C. JASPER